



Corp de iluminat LED tip aplica, montaj aparent, 24W, intensitate luminoasa 22200lm, temperatura de culbure 4000K, unghi de dispersie 100°, factor de mentinere 80% la 50000h, alimentare din tabloul electric general



Corp de iluminat LED, montaj aparent, dimensiune 60x60cm, 34W, intensitate luminoasa 3600Lm, temperatura de culoare 4000K, unghi de dispersie 120°, factor de menținere 80% la 50000h, iluminat normal, alimentare din tabloul electric general



Corp de iluminat LED tip plafoniera, montaj aparent, 24W, intensitate luminoasa 2200Lm, temperatura de culoare 4000K, unghi de dispersie 100°, factor de mentinere 80% la 50000h, alimentare din tablou electric general



Corp de iluminat LED, montaj aparent, dimensiune 122x16cm, 29,4W, intensitate luminoasă 5268Lm, temperatura de culoare 4000K, factor de menținere 85% la 50000h, iluminat normal



Corp de iluminat LED IP54 tip plafoniera, montaj aparent, 18W, intensitate luminoasa 3000lm, temperatura de culoare 6000K, 85% la 50000h



Corp de iluminat LED, montaj aparent, dimensiune 122x16cm, 28,7W, intensitate luminoasa 3293lm, temperatura de culoare 4000K, factor de mentinere 85% la 50000h, iluminat normal



senzor de miscare 180



tenzor de miscare 360



ablou electric



griza P+N+PE, etansa, montata ingropat, 16A, IP55



riză P+N+PE, etanșă, cu capac, montată în gropa, 16A, IP55



treptor normal tip cumpana, etans, montat ingropat, 10A, IP 44



treruptor dublu normal tip cumpana, etans, montat ingropat, 10A, IP 44



truptor cap scara, montat ingropat, 10A, IP 55



treruplor cap scara, montat ingropat, 10A, IP 55



oza de distributie, montata ingropat



oza de aparat, montata ingropat

aseu circuite multiple



baseu circuite multiple



1P....CnP - traseu circuite electrice de iluminat NYM-J 3x1,5mm² in tub PEL 16, montate inglobat



P....CnP - traseu circuite electrice de prize NYM-J 3x2,5mm² in tub PEL20 , montate inglobat



- CATEGORIA DE IMPORTANTA - "C", NORMALA,
F. HG 766/97
CLASA DE IMPORTANTA - "II", CF.P100-1/2013
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: III, CF. P118/99
RISC DE INCENDIU - MIC

Documentatia este proprietatea intelectuala a SC SPIRI COM SRL si nu poate fi folosita decat in scopul prevazut in contract sau reproducuta integral sau partial fara acordul scris al SC SPIRI COM SRL.

VERIFICATORI/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT DE VERIFICARE RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ ÎNUL ÎNUL DATA
PROIECTANT: S.C. SPIRI COM S.R.L. Cămin. Cămin. RO 263228 Tel 0228 111011 Email:spiricom@gmail.com				
			Beneficiar:	
			COMUNA MERESTI	
Denumirea proiectului: "REABILITAREA PARTIALA INSTALATIILOR ELECTRICE INTERIOARE SI ÎNLOCUIRE CORPURI DE LUMINAT LA CAMINUL CULTURAL "SAZAB GYULA" COMUNA MERESTI - SPATIIILE DESTINATE BIBLIOTECII COMUNALE MERESTI Amplasament: Nr. 144, Sat Meresti, Comuna Meresti, Jud. Harghita			Nr. proiect: 13/2024	
Specificatie Seria: 1:100 Scara: 1:100 Data: 08.2024			Faza: PT	
Semnatura Arh. Liviu Manescu Ing. Eduard Cojocaru Ing. Andrei Dragomir			Plansa: E01	
Desenat Verificat			Titlu plansa: Scheme functionale instalatii electrice parter	

Nota: Lucrarile instalatiilor electrice, se vor executa cu respectarea prevederilor din Normativul 171/2011