

- LEGENDA**
- conductă fur agent termic cald radiatoare
 - conductă retur agent termic cald radiatoare
 - echipamente existente
 - BEP - buclă de apă caldă, D=150, L=1200mm
 - VEI INC - vas de expansiune închis pentru circuitul de încălzire, volum 50 litri
 - VEI ACM - vas de expansiune închis pentru circuitul de încălzire, volum 24 litri
 - VEI SOL - vas de expansiune închis pentru circuitul de încălzire solar, volum 35 litri
 - BOILER - boiler pentru încălzirea apei menajere, volum 300 litri
 - D-C - distribuitor-colector
 - CZ - cazan în condensare pe gaz, pentru prepararea apei calde menajere

P26
TERASA ACCES

P27
TERASA ACCES

P12
VESTIAR EDUCATOARE

P10
GR SAN

P09
IZOLATOR

P08
DISCUTII PARINTI

P06
HOL

B11
BIROU RECEPTIE

P13
GR SAN

P15
GR SAN DIS

P16
GR SAN B

P17
GR SAN F

P14
HOL

P18
CASA SCARII

P23
VESTIAR

P22
HOL

P20
OFICIU RECEPTIE

P25
OFICIU

P21
SPALATOR

P05
TERASA ACCES

P04
VESTIAR FILTRU

P03
BIBLIOTECA COMUNALA

P01
TERASA ACCES

P28
RAMPA

P18
SALA DE MESE

R3/22/600/600
1313W; V=1/2"

R3/22/600/600
1313W; V=1/2"

R3/22/600/600
1313W; V=1/2"

R1/22/600/620
1138W; V=1/2"

PROIECTANT: S.C. SPIRI COM S.R.L. Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 10, et. 1, sector 1, București Tel: 0211 771111 / Email: office@spicom.ro		Beneficiar: BIBLIOTECA COMUNALA COZMENI PRIN PRIMARIA COMUNEI COZMENI		Nr. proiect: 14/2024
Specificatie	Name	Scara:	Faza:	
Proiectat	Ing. Eduard Coposaru	1:50	PT	
Desenat	Ing. Eduard Coposaru	Date:	Planșă:	
Verificat	Ing. Eduard Coposaru	2024	PLAN PARTIER	

Notă:
1. Căzani pe lemne existente din camera tehnica se va folosi cu un cazan pe lemne cu o putere de 125kW;
2. Echipamentele din camera tehnica sunt existente;
3. Toate instalațiile interioare de încălzire sunt existente;
4. Instalațiile termice s-au proiectat în funcție de documentația DAU aferentă aprobate;

