



NR.CJH.149004/22.01.2024

Către,

**CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA**

**municipiul Miercurea Ciuc, P-ta Libertatii, nr. 5, jud. Harghita**  
**telefon 0266-207-723, fax: 0266-207-725**  
**e-mail: officeharmonia@gmail.com info@judetulharghita.ro**  
**domnului președinte Borboly Csaba**

La cererea dvs. referitoare la avizarea din punct de vedere al securității la incendiu a proiectului pentru „Cresterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosfera, extinderea infrastructurii electrice interioare, precum și a infrastructurii de fluide medicale” cu amplasamentul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Denes Laszlo, nr. 2, județul Harghita, în urma verificării documentației depuse, vă restituim un exemplar din aceasta pentru completare și remedierea următoarelor deficiențe constatate:

1. Nu se respectă prevederile art. 4.2.51 din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor, Indicativ P118-99, cu privire la asigurarea gabaritelor minime libere a căilor de evacuare/lățimilor de trecere, pentru evacuarea persoanelor a căror evacuare se poate realiza numai cu însoțitori (cu targa sau cu căruciorul);
2. Nu se respectă prevederile art. 4.2.53 din Normativul de siguranță la foc al construcțiilor, Indicativ P118-99, cu privire la încadrarea în timpii de evacuare, respectiv lungimile maxim admise ale căilor de evacuare în clădirile pentru sănătate, care nu sunt înalte sau foarte înalte, ținând seama și de necesitatea transportării bonlavorcu targa sau căruciorul, conform tabel 4.2.53;

NESECRET

3. Intervențiile asupra construcțiilor existente se efectuează în baza unei expertize tehnice<sup>^1</sup> elaborată de un expert atestat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin care se stabilesc măsuri compensatorii pentru conformarea la cerința „securitate la incendiu”<sup>^2</sup> ;

<sup>^1</sup> art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1991 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 7 alin. (20<sup>^6</sup>) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

<sup>^2</sup> art. 9 din Regulamentul privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare;

În cazul în care nu vă prezentați pentru ridicarea documentelor, acestea se vor arhiva conform normelor în vigoare și se impune reluarea procedurii de avizare privind securitatea la incendiu în condițiile Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă, aprobate cu O.M.A.I. nr. 180 din 29 noiembrie 2022.

Începând cu data de 01.01.2024, documentațiile de avizare/autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă se depun în format electronic. Prin excepție, până la data de 31.03.2024, documentațiile tehnice de proiectare se pot depune și în format letric.

Cu stimă,

INSPECTOR ȘEF

Colonel

Stelian CIMPOEȘU

CAA/CT