



NR.CJH. 166788/01.07.2024

**DE ACORD
DIRECTOR GENERAL**

BIRTA ANTAL

NECESITĂȚI MINIM OBLIGATORII
privind achiziționarea de materiale pentru lucrări de reparație instalație
electrică interioară

I. INTRODUCERE

Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE este achiziția de lucrări de reparație instalație electrică interioară, necesare a fi efectuate la sediul II al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltul” al Județului Harghita, din str. Borviz nr. 2.

III. CARACTERISTICI

Nr. crt	Echipamente și accesorii ale instalației sanitare necesare a fi înlocuite	Dimensiuni/ caracteristici	U/M	Cant.	Obs.
1.	Tablou electric de distribuție parter cu accesorii	complet echipat cu accesorii și montaj	buc	1	parter
2.	Cablu electric CYY-F, 5x35 mmp	5 X 35 mmp(milimetri patrați) pentru alimentare tablou din firida de bransament, cu toate accesoriiile de montaj	ml	10	parter
3.	Cablu electric CYY-F 3x 2,5 mmp	3 x 2,5 mmp, cu toate accesoriiile de montaj. Montat îngropat sau pe pat de cablu	ml	260	parter
4.	Cablu electric CYY-F 4 x 1,5 mmp	4 x 1,5 mmp, cu toate accesoriiile de montaj. Montat îngropat sau pe pat de cablu	ml	300	parter
5.	Sistem de canaleți-plinte cu o lățime > 30 mm	Montat cu dibluri din PVC(16 x 16 - 25 x 16 mm)	ml	140	parter
6.	Sistem de canale-plinte cu o lățime > 30 mm	Montat cu dibluri din PVC(50 x 100 mm)	ml	40	parter
7.	Sistem de canaleți-plinte cu o lățime < 30 mm	15x 35 mm,	buc	270	parter
8.	Puncte de fixare cu dibluri din material plastic + șurub		buc	250	parter
9.	Corp iluminat pt siguranță tip monobloc, cu acumulator, L5	Led exit	buc	10	parter
10.	Corp iluminat pt siguranță monobloc, cu acumulator, kit urgență L4	Corp iluminat cu led 18W, 600 mm, 4500K, cu kit de urgență	buc	19	parter

Nr. crt	Echipamente și accesorii ale instalației sanitare necesare a fi înlocuite	Dimensiuni/ caracteristici	U/M	Cant.	Obs.
11.	Corp iluminat pt siguranță tip monobloc, cu acumulator, kit urgență L3	Corp iluminat etanș IP 65, Led, 1 x 36 W, ICL. Leduri și ACC	buc	5	parter
12.	Doză de ramificație și tragere pt instalare D.EXT. >25.5 mm	inclusiv accesorii de montaj PT/ST	buc	24	parter
13.	Racordare circuite electrice în tablou electric	borne < 6 mmp	buc	15	parter
14.	Racordare circuite electrice în tablou electric	borne cu secțiunea 25-35 mmp	buc	2	parter
15.	Încercare verificare circuite existente, probe de funcționare instalație electrică parter		buc	1	parter
16.	Executare străpungeri prin pereți pentru trecerea cablurilor	Zidărie din cărămidă 16-25 cm grosime	buc	14	parter
17.	Montare aparate monofazate, întrerupător, priză	Priză bipolară cu contact de protecție	buc	30	parter
18.	Montare aparate monofazate, întrerupător, priză	Bloc multiprize, montat în rack IT	buc	1	parter
19.	Montare aparate monofazate, întrerupător, priză	întrerupător cumpănă 10A	buc	13	parter
20.	Montare aparate monofazate, întrerupător, priză	comutator cumpănă 10 A. 1250V, scară	buc	8	parter
21.	Montare corpuri de iluminat L1	Panou LED 36W, 600x600mm	buc	38	parter

CARACTERISTICILE OBIECTULUI ACHIZIȚIEI

IV. VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea estimată a achiziției este de **45378.15 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA în valoare de **8621.85 lei**, valoarea totală a achiziției fiind **54000.00 lei cu TVA**.

V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE

- Perioada de garanție a produselor, va fi de minim 12 luni, începând cu data recepției efectuate după punerea în operă acestora la sediul achizitorului;
- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție;
- La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a soluționa neconformitatea în maxim 24 de ore de la transmiterea sesizării, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

VI. CONDIȚII DE LIVRARE

Termen de execuție: 30 zile calendaristice de la data primirii comenzii/semnării contractului.

Locația de execuție a lucrării: Sediul II al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltul” al Județului Harghita, str. Borviz, nr.2, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita.

VII. REDACTAREA OFERTEI

- Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă;
- Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
- Propunerea financiară se va face atât pentru o unitate, cât și pentru valoarea totală, exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA;
- Oferta se va redacta în limba română;
- Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.

VIII. Criterii de adjudecare:

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA.

INSPECTOR ȘEF

Colonel

CIMPOEȘU Stelian

AVIZAT
Î/ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF II
Lt.col.

Miștode - Miclea Elena - Alina

VERIFICAT
D/ ȘEF SERVICIU LOGISTIC
Cpt.

Gabor Damian

ÎNTOCMIT
SUBOFIȚER ADMINISTRATIV
PRINCIPAL
Plt.

Rițiu Claudiu Iulian