


TE 5

230 V, 50 Hz
 Pi=9,41 kW
 Pc=5,64 kW



Dest.	Pi(W)
4 LP	1000
5 LP	1000
5 LP	500
4 LP	1000
3 LP	1000
2 LP	1000
2 LP	500
2 LP	1000
5 LL	360
2 LL	144
4 LL	240
7 LL	420
3 LL	192
5 LL	336
8 LL	504
3 LL	216
TOTAL	9412

Verificator / Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data	
	S.C.DANINA STAR S.R.L. J-08 / 3836 / 92		Beneficiar:		Proiect nr: 6172/4
Specificatie	Nume	Semnatura	SCARA %	Titlu proiect:	Faza:
SEF PROIECT	Arh. ORMENISAN DANINA			ELABORARE EXPERTIZE TEHNICE, CARTI TEHNICE SI MANUALE DE MENTENANTA PENTRU IMOBILE CARE APARTIN PATRIMONIULUI JUD. HARGHITA Str. 1 Decembrie 1918 nr. 32, Balan, jud. Harghita	Relevu
RELEVAT	Ing. LACATUS GH.		DATA	Titlu plansa:	Plansa nr.
DESENAT	Ing. LACATUS GH.		20.09.2012	POLICLINICA BALAN Oras Balan Str. 1 Decembrie 1918 nr.32 -SCHEMA ELECTRICA MONOFILARA TE 5	E-07
VERIFICAT D.A.P.	Ing. NEDELEA A.			Revizia nr.	Editia nr.
				00	01

©COPYRIGHT ! Acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. " DANINA STAR " S.R.L. Instrainarea, multiplicarea sau folosirea cu alta destinatie decat cea prevazuta in contract a planselor sau materialelor aferente intra sub incidenta legii dreptului de autor.