



## Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Harghita  
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

Fax: +40266371975

office.harghita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J19/81/2002

www.distributie-energie.ro

Către JUDEȚUL HARGHITA,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7050230612036 / 22.06.2023 pentru **obiectivul: RENOVAREA ENERGETICA A CENTRULUI SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA, PAVILON 10, LOCALITATEA BILBOR**

de la adresa: **BILBOR**, sat -, strada **BILBOR**, nr. **121**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **537020**, numar cadastral -, județul **HARGHITA**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

### **AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7050230612036 / 22.06.2023**

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune Trifazat**.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.  
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 24.02.2025**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. **3 / 24.02.2023**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala HARGHITA) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

In apropierea obiectivului studiat exista linii electrice aeriene LEA 0,4 kV in functiune si trebuie respectate urmatoarele conditii:

- In apropierea LEA 0,4 kV, orice constructie locuabila sau nelocuabila, executata din materiale neinflamabile, va respecta distanta minima de apropiere de 1 m, prescisa de Prescriptie energetica PE106/2003, masurata intre conductorul extrem al LEA la deviatia lui maxima si cea mai apropiata parte a cladirii. Invelitoarea acoperisurilor cladirii, va fi din material necombustibil. Daca invelitoarea va fi metalica, respectiv daca sint parti metalice ale cladirii, acestea vor fi legate la o priza de pamantare proprie, iar peretii cladirii atat in exterior cat si in interior vor fi tencuite.

**ATENTIE !** Orice constructie locuabila sau nelocuabila, executata din materiale inflamabile sau in care se depoziteaza - prelucreaza materiale inflamabile, va respecta conform Prescriptiilor tehnice PE106/2003.

- Fata de LEA 0,4 kV veti respecta : Ordinul ANRE 239/2019 - „Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice” si PE 106/03 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de j.t.

- In cazul in care gardul de imprejmuire va fi / este confectionat din accesorii metalice, acestea vor fi legate obligatoriu, la priza de pamantare proprie a incintei.

- Valoarea prizelor de pamantare trebuie sa fie mai mica sau egala cu 4 ohmi. Prizele vor fi amplasate la o distanta de minim 20 m fata de instalatiile de legare la pamant ale LEA 0,4 kV din apropiere.

- In zona LEA, se va evita folosirea utilajelor agabaritice.

- In caz de revizie sau de interventie, proprietarul de teren, va asigura imediat si neconditionat, ori de cate ori vor fi necesare si la orice ora, accesul organelor de exploatare DEER Sucursala Harghita, in vederea remedierii defectelor, in conformitate cu prevederile Legii nr.123/2012.

- La executarea instalatiilor electrice interioare ale noilor obiective, se vor respecta cu strictete urmatoarele normative in vigoare: NPSM - normelor de protectie a muncii specifice, Normativul I7/2011 - Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor si IP-SSM-01/2020 - Instructiune proprie de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare

- In cazul identificarii in teren a unor instalatii electrice netrasate pe planul de situatie , se vor anunta reprezentantii DEER Sucursala Harghita- COR MT-JT Toplita.

- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu DEER Sucursala Harghita - COR MT-JT Toplita pentru incheierea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va stabili oportunitatea acordarii unei eventuale intreruperi de tensiune si a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarii.

- Saptaturile le veti incepe doar in prezenta delegatului nostru, cu informarea in timp util asupra sectorului in care urmeaza a se lucra .

- Cu ocazia lucrarilor de saptaturi (mecanizate sau manuale) sub si in apropierea liniilor de energie electrica, se va avea grija ca acestea sa nu pericliteze pozitia si stabilitatea stalpilor, prevenind astfel deteriorarea instalatiilor si accidentarea prin electrocutare.

- Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la Serviciul Monitorizare Investitii Harghita.

- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Daca doriti alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv, este necesar sa va adresati la DEER Sucursala Harghita - COR MT-JT Toplita.

- Avem posibilitate de racordare la reseaua electrica.

- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.

- Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.

- **IN CAZUL IN CARE NU SE VOR RESPECTA CONDITIILE PRECIZATE MAI SUS, PREZENTUL AVIZ ISI PIERDE VALABILITATEA.**



# Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Harghita  
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

**Tel:** +40 266 205 999

**Fax:** +40266371975

[office.harghita@distributie-energie.ro](mailto:office.harghita@distributie-energie.ro)

**C.I.F. DEER/C.U.I. Suc.** RO 14476722 / 14536166

**R.C. DEER/Suc.** J12/352/2002 / J19/81/2002

[www.distributie-energie.ro](http://www.distributie-energie.ro)

Director Sucursala **HARGHITA**  
**BIRO ARPAD**

Sef S.A.R. **HARGHITA**  
**ATTILA VERESS**

Intocmit  
**Jozsef Vita**



# Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Harghita  
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

**Tel:** +40 266 205 999

**Fax:** +40266371975

office.harghita@distributie-energie.ro

**C.I.F. DEER/C.U.I. Suc.** RO 14476722 / 14536166

**R.C. DEER/Suc.** J12/352/2002 / J19/81/2002

www.distributie-energie.ro

22.6.2023 8:36 Document id: 7465967

Semnat de: Jozsef Vita

22.6.2023 14:37 Document id: 7465967

Semnat de: Veress Attila