




Consiliul Județean Harghita

Direcția generală patrimoniu
Serviciul de deservire

Nr. 9651 / 25.04 2017



Vizat,
Borboly Csaba
președinte

Necesități minim obligatorii

privind achiziționarea, furnizarea și instalarea unui ascensor pentru maximum 10 persoane în Palatul Administrativ al județului Harghita

Obiectul achiziției; achiziționarea unui ascensor de persoane aflate în sediul Consiliului Județean Harghita situat în P-ța Libertății nr 5, Miercurea Ciuc, Județul Harghita.

Produsele livrate și puse în funcțiune vor corespunde cu cerințele din specificația tehnică care este considerată ca fiind minimală. Orice ofertă de bază prezentată care se abate de la cerințele tehnice va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime.

În prețul oferit va fi inclusă manopera pentru demontarea ascensorului de persoane ce va fi înlocuită, precum și obținerea autorizațiilor necesare funcționării (nu se acceptă ofertare separată pentru aceste servicii).

Produsele vor fi livrate, montate și puse în funcțiune la sediul Consiliului Județean Harghita, P-ța Libertății nr.5, fiind însoțite de următoarele documente: factura în original, certificatul de conformitate, calitate și garanție conform prevederilor legale, în termen de execuție și montaj maxim 60 zile calendaristice, dar nu mai târziu de 15 iunie 2017.

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a controla produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificația tehnică.

Pentru întocmirea unei oferte corespunzătoare, efectuarea de măsurători și stabilirea detaliilor tehnice se va vizita amplasamentul de luni până vineri în intervalul orar 08,00-16,00, persoana de contact Csato Csaba, tel 0745369025.

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Ascensor 10 Persoane, 6 stații, 750 kg

NOTĂ :

Ofertantul va fi deplin răspunzător de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă de către lucrătorii proprii în cadrul lucrărilor pe care execută, inclusiv de efectuarea instructajului specific de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la înălțime, în conformitate cu prevederile Legii 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.



Ascensorul va respecta toate prevederile legale in vigoare, fără a se suplimenta dotarea acestuia.

Ascensor electric MRL 10 persoane, 6 stații

- sarcina nominală	750 kg/10persoane
- viteza nominală	1,00 m/s VVVF (+5%; -10 %)
- cursa	15000
- număr stații/acces puț	6/6
- număr accese cabină	1
- lățime x adâncime puț	1800 mm x 1800 mm
- înălțimea de siguranță inferioară	1400 mm
- înălțimea de siguranță superioară	3600 mm
- lățime x adâncime x înălțime cabină	1300 mm x 1400 mm x 2100 mm
- tip puț	Beton
- camera mașinilor/ poziționare motor	Lateral puț în camera mașinii

Uși cabină/palier

1000 mm x 2000 mm

- gol necesar uși	1280 mm x 2350 mm
- acționare uși	Automată cu viteză variabilă, cu reglare electronică a vitezei de închidere și limitator de forță la închidere, protecție obstacole de tip perdea
- deschidere uși	Lateral stânga in 2 foi
- finisaj ușă palier	Grey SATIN, rezistente la foc 120 min conform E-120
- finisaj ușă cabină	E 81-58, prag de aluminiu Grey SATIN cu praguri de aluminiu

Acționare

Electrică

- panou de comandă	Cu microprocesor, tablou electric
- tip comandă	Colectiv – Selectiv
- conectări pe oră	240
- tracțiune	2:1

Confortul Pasagerilor

- accelerare	0,5 m/s
- acuratețe la oprire în stație	<+/- 3 mm
- vibrații orizontale / verticale	<25 mg /< 15 mg (ISO 18738)
- nivel zgomot cabină	32 +/- 3 dBa

Cabina

Grey SATIN

Dotări:

- | | |
|------------------------------|--|
| - sistem detectare obstacole | perdea cu fotocelulă |
| - scară acces fundătură | Inclusă |
| - alarmă | pe cabină |
| - control suprasarcină | integrat în panoul de comandă |
| - mediu funcționare | Normal, (min +5 grade /max + 40 grade) |
| - Certificări : | |


Conform Directiva 95/16/EC modificata prin Directiva 2006/42/CE; EN 81-1/2

Observatie:


- Asigurarea accesului pentru persoanele cu dizabilități conform „Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap”, indicativ NP 051-2012 !

Miercurea Ciuc, la 24 aprilie 2017

Direcția generală patrimoniu
Birta Antal
Director general



Serviciul de deservire
Csató Csaba
șef serviciu



Întocmit
Petres Éva
consilier

