

Nr. 48816 / 08.06 .2021

Vizat,
Birta Antal
director general

Necesități minim obligatorii

privind achiziția publică lucrări de reparare și întreținere a centralelor termice deținute de către Consiliul Județean Harghita.

cod CPV 45259300-0

PENTRU REVIZII, REPARATII CENTRALE TERMICE, ANUL 2021

1. **Obiectul caietului de sarcini:** Obiectul contractului este achiziționarea de servicii de revizie anuală, verificare tehnică periodică la termenele scadente, lucrări de reparare și întreținere a centralelor termice deținute de către Consiliul Județean Harghita.
2. **Beneficiar:** Consiliul Județean Harghita
3. **Informații generale:** Prestațiile ce urmează a fi achiziționate constau în asigurarea funcționării centralelor termice și a instalațiilor aferente, la un nivel tehnic corespunzător îndeplinirii condițiilor de autorizare ISCIR și efectuarea verificărilor și reviziilor cerute de reglementările domeniului de utilizare a echipamentelor.
4. **Specificații tehnice obligatorii:** Prestațiile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție vor fi efectuate cu respectarea normativelor și a reglementărilor în vigoare conform autorizării I.S.C.I.R. și reprezintă condiții tehnice minime de calificare, dovada îndeplinirii acestor criterii fiind autorizație I.S.C.I.R.
5. **Obligațiile Prestatorului:** Prestatorul va asigura pe durata contractului **revizia anuală și verificare tehnică periodică, Verificarea supapelor de siguranță** cu buletin de verificare , **Verificarea instalației utilizare gaz cuprinse în table 1**, precum și **lucrării de reparații și întreținere** a centralelor termice cuprinse în **tabel 2**. Aceste intervenții se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.
Revizia / Verificarea a centralelor termice se face in perioada septembrie- noiembrie si va cuprinde următoarele operațiuni:

verificarea integrității, evaluarea stării de uzură și a capacității de funcționare a echipamentelor

- verificarea corectei racordări la rețeaua de alimentare cu gaz, energie electrică și apă
- curățare electrozi de aprindere
- verificarea sistemului de evacuare al gazelor arse și analiza gazelor arse
- curățarea coșului de fum
- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului, a protecțiilor la supratemperatură, lipsă gaz, a dispozitivelor de control, reglare și siguranță, evacuarea gazelor arse
- verificarea și reglarea presiunii gazului pe arzător
- prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar în scopul asigurării utilizării corespunzătoare și corecte a centralelor
- la finalul intervențiilor sau lucrărilor personalul prestatorului va efectua probe de funcționare în prezența beneficiarului pentru echipamentele asupra cărora s-a intervenit
- pentru fiecare intervenție efectuată prestatorul va întocmi un Proces verbal de intervenție care va fi predat la registratura al beneficiarului
- personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările și regulamentele interioare ale beneficiarului, pe toată durata prezenței sale în zona unde sunt instalate echipamentele

6. Lucrări / intervenții suplimentare: în cazul în care se constată că este necesară înlocuirea de piese sau subansamble defecte care nu sunt prevăzute în Anexa 2 (piese estimate a fi înlocuite pe durata contractului), pentru acestea prestatorul va întocmi un deviz estimativ, diagnosticarea echipamentului în vederea efectuării reparațiilor și eliberarea devizului estimativ fiind acordată gratuit. După acceptarea de către beneficiar a devizului estimativ se va efectua înlocuirea pieselor / subansambelor defecte. Garanția acordată de către prestator va fi de: minim 6 luni pentru manoperă și minim 12 luni pentru piesele / subansamblele înlocuite.

7. Deplasarea la sesizarea beneficiarului pentru intervenție se va efectua în termen de maxim 8 ore de la sesizare. Termenul se prelungește cu 12 ore în perioada zilelor libere și sărbătorilor legale.

8. Oferta financiară: Oferta financiară trebuie să conțină obligatoriu : oferta financiară pentru revizia anuală și verificare tehnică periodică specificate în tabel nr. 1; oferta tehnică și financiară pentru piesele de schimb menționate în table nr. 2 și manopera aferentă înlocuirii acestora.

							3
--	--	--	--	--	--	--	---

**LUCRĂRI DE REPARAȚII LA
CENTRALE TERMICE**

2.1	Înlocuit flanșă vas expansiune VE 700 I	buc	1			M. Ciuc p-ta Libertății nr.5
2.1.1	Manopera schimbat flansa VE	ore	2			M.Ciuc P-ța Libertății nr 5
2.2	Automat ardere pentru arzător Unigas P72	buc	1			M-Ciuc P-ța Libertății nr. 5
2.3	Manoperă înlocuit automat ardere	buc	1			M-Ciuc P-ța Libertății nr. 5
2.4	Robinet fluture DN 125 PN16 cu flanșe	buc	4			M-Ciuc, p-ța Libertății nr. 5
2.5	Manoperă schimbat Robinet fluture DN 125 PN16 cu flanșe	ora	10			M-Ciuc, p-ța Libertății nr 5
2.6	Înlocuit robineti calorifer ½"tur-retur	set	12			M- Ciuc P-ța Libertății 5
2.6.1	Manopera schimbat robineti calorifer, tur-retur	ora	6			M. Ciuc ,P-ta Libertății nr.5
2.7	Rulment motor pompa 2,2 KW	buc	2			M-Ciuc ,P-ta Libertății nr.5
2.7	Manopera înlocuit rulment pompa apă 2,2 KW	buc	2			M- Ciuc P-ta Libertății 5
Total fără TVA						
3.1	Cheltuieli deplasare	km	160			

9. **Modalitatea de plată:** Plata se va efectua în lei prin virament în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către furnizor. Factura va fi însoțită de Proces verbal de intervenție / verificare.

10. **Criteriul de atribuire a contractului:** Prețul cel mai scăzut

Revizia anuală și verificare tehnică periodică

Nr. Crt.	Denumire Serviciu sau componente	UM	Cant.	P/U (LEI) – fără TVA	Valoare (LEI) fără TVA	Loc Amplasare
1.1	Revizie Cazan Alarko Carrier NA800	buc	2			M-Ciuc, p-ta Libertății nr. 5
1.2	Revizie Arzător Unigas 800 kW	buc	2			M-Ciuc, p-ta Libertății nr. 5
1.3	Verificare instalație utilizare gaz 1.600 W	buc	1			M.Ciuc, P-ța Libertății nr.5
1.4	Curățat cos fum	buc	2			M-Ciuc, P-ța Libertății nr.5
1.5	Verificat etalonat supape de siguranțe DN 1,5 – 4 bar	buc	4			M-Ciuc, P-ța Libertății nr. 5
1.6	Revizie Tehnică Periodică Cazan apă caldă 70 Kw	buc	1			Șumuleu , Szék 152
1.7	Curățat cos fum	buc	1			Șumuleu , Szék 152
1.8	Verificat etalonat supape de siguranțe	buc	2			Șumuleu , Szék 152
1.9	Verificare cazan 35 KW	buc	1			M. Ciuc Str. Patinoar
1.10	Verificare instalație utilizare gaz 35 Kw	buc	1			M.Ciuc Str. Patinoar nr.

3.2	Intervenție de reparații instalație	oră	20			
3.3	Intervenție de reparații echipamente	Oră	15			
TOTAL						16.225,00

TOTAL GENERAL

Condiții:

1. Autorizarea de funcționare se acordă dacă sunt îndeplinite toate condițiile prescrise de lege
2. Intervențiile de reparații se vor efectua în cel mult 1 zi lucrătoare de la sesizare.
3. Termenul de repunere în funcțiune, în cazul disponibilității imediate a piesei de schimb necesare este de 1 zi lucrătoare de la sesizare.
4. Termenul de reparație este de 1 zi lucrătoare de la intrarea în posesie a pieselor de schimb necesare pentru intervenție.

Valoarea estimată a achiziției este de **16.225,00** lei fără TVA.

Redactarea ofertei

- Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preț în plic închis la registratura Consiliului Județean Harghita.
- Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.
- Oferta tehnică privind prevederile din Necesități minim obligatorii și Declarația privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail: petreseva@hargitamegye.ro.

Miercurea-Ciuc, 08 iunie 2021

Serviciul de deservire
Csató Csaba
șef serviciu

Întocmit
Petres Éva
consilier