



Consiliul Județean Harghita

Direcția generală patrimoniu
Serviciul de deservire

Nr. 10604 / 20.05. ~~2019~~ 2020

Vizat,
Birta Antal
director general

Necesități minim obligatorii

privind achiziția publică lucrări de reparare și întreținere a centralelor termice deținute de către Consiliul Județean Harghita.

cod CPV **45259300-0**

1.Obiectul caietului de sarcini: Obiectul contractului este achiziționarea de servicii de revizie anuală, verificare tehnică periodică la termenele scadente, lucrări de reparare și întreținere a centralelor termice deținute de către Consiliul Județean Harghita.

2.Beneficiar: Consiliul Județean Harghita

3.Informații generale: Prestațiile ce urmează a fi achiziționate constau în asigurarea funcționării centralelor termice și a instalațiilor aferente, la un nivel tehnic corespunzător îndeplinirii condițiilor de autorizare ISCIR și efectuarea verificărilor și reviziilor cerute de reglementările domeniului de utilizare a echipamentelor.

4.Specificații tehnice obligatorii: Prestațiile care fac obiectul prezentei proceduri de achiziție vor fi efectuate cu respectarea normativelor și a regelementărilor în vigoare conform autorizării I.S.C.I.R. și reprezintă condiții tehnice minime de calificare, dovada îndeplinirii acestor criterii fiind autorizație I.S.C.I.R.

5.Obligațiile Prestatorului: Prestatorul va asigura pe durata contractului **revizia anuală și verificare tehnică periodică, Verificarea supapelor de siguranță** cu buletin de verificare , **Verificarea instalației utilizare gaz cuprinse în ANEXA 1**, precum și **lucrării de reparații și întreținere** a centralelor termice cuprinse în **ANEXA 2**. Aceste intervenții se vor stabili de comun acord cu beneficiarul.

Revizia / Verificarea a centralelor termice se face in perioada septembrie- noiembrie si va cuprinde următoarele operațiuni:

- verificarea integrității, evaluarea stării de uzură și a capacității de funcționare a echipamentelor

- verificarea corectei racordări la rețeaua de alimentare cu gaz, energie electrică și apă
- curățare electrozi de aprindere
- verificarea sistemului de evacuare al gazelor arse și analiza gazelor arse
- curățarea coșului de fum
- verificarea bunei funcționări a automatizării echipamentului, a protecțiilor la supratemperatură, lipsă gaz, a dispozitivelor de control, reglare și siguranță, evacuarea gazelor arse
- verificarea și reglarea presiunii gazului pe arzător
- prestatorul va instrui personalul de exploatare desemnat de beneficiar în scopul asigurării utilizării corespunzătoare și corecte a centralelor
- la finalul intervențiilor sau lucrărilor personalul prestatorului va efectua probe de funcționare în prezența beneficiarului pentru echipamentele asupra cărora s-a intervenit
- pentru fiecare intervenție efectuată prestatorul va întocmi un Proces verbal de intervenție care va fi predat la registratura al beneficiarului
- personalul prestatorului se obligă să respecte reglementările și regulamentele interioare ale beneficiarului, pe toată durata prezenței sale în zona unde sunt instalate echipamentele

6.Lucrări / intervenții suplimentare: în cazul în care se constată că este necesară înlocuirea de piese sau subansamble defecte care nu sunt prevăzute în Anexa 2 (piese estimate a fi înlocuite pe durata contractului), pentru acestea prestatorul va întocmi un deviz estimativ, diagnosticarea echipamentului în vederea efectuării reparațiilor și eliberarea devizului estimativ fiind acordată gratuit. După acceptarea de către beneficiar a devizului estimativ se va efectua înlocuirea pieselor / subansambelor defecte. Garanția acordată de către prestator va fi de: minim 6 luni pentru manoperă și minim 12 luni pentru piesele / subansamblele înlocuite.

7.Deplasarea la sesizarea beneficiarului pentru intervenție se va efectua în termen de maxim 8 ore de la sesizare. Termenul se prelungește cu 12 ore în perioada zilelor libere și sărbătorilor legale.

8.Oferta financiară: Oferta financiară trebuie să conțină obligatoriu : oferta financiară pentru revizia anuală și verificare tehnică periodică specificate în Anexa 1; oferta tehnică și financiară pentru piesele de schimb menționate în Anexa 2 și manopera aferentă înlocuirii acestora.

9.Modalitatea de plată: Plata se va efectua în lei prin virament în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către furnizor. Factura va fi însoțită de Proces verbal de intervenție / verificare.

10.Criteriul de atribuire a contractului: Prețul cel mai scăzut

Condiții:

1. Autorizarea de funcționare se acordă dacă sunt îndeplinite toate condițiile prescrise de lege
2. Intervențiile de reparații se vor efectua în cel mult 1 zi lucrătoare de la sesizare.
3. Termenul de repunere în funcțiune, în cazul disponibilității imediate a piesei de schimb necesare este de 1 zi lucrătoare de la sesizare.
4. Termenul de reparație este de 1 zi lucrătoare de la intrarea în posesie a pieselor de schimb necesare pentru intervenție.

Valoarea estimată

Valoarea estimată a achiziției este de **18.401,60** lei fără TVA.
Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor.

Modalitatea de plată: Plata se va efectua în lei prin virament în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către furnizor. Factura va fi însoțită de Proces verbal de intervenție / verificare.

Locația de prestare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, județul Harghita.

Redactarea ofertei

- Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă de preț în plic închis la registratura Consiliului Județean Harghita.
- Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.
- Oferta tehnică privind prevederile din Necesități minim obligatorii și Declarația privind conflictul de interese se va transmite la adresa de e-mail: petreseva@hargitamegye.ro.

Miercurea-Ciuc, 20 mai 2020

Serviciul de deservire
Csató Csaba
șef serviciu




Întocmit
Petres Éva
consilier



Revizia anuală și verificare tehnică periodică
ANEXA nr.1

Nr Crt	Denumire Serviciu sau componente	UM	P/U (LEI) – fără TVA	Cantitate	Valoare (LEI) fără TVA	Loc Amplasare
1	Revizie Cazan Alarko Carrier NA800	buc		2		M-Ciuc, p-ta Lib 5
2	Verificare Tehnică Periodică ISCIR, Arzător Unigas 800 kW	buc		2		M-Ciuc, p-ta Lib 5
3	Curățat cos fum	buc		2		M-Ciuc, p-ta Lib 5
4	Verificat etalonat supape de siguranțe DN 1,5 – 4 bar	buc		4		M-Ciuc, p-ta Lib 5
9	Verificare Tehnică Periodică Cazan apă caldă 31 kw	buc		4		Bălan
10	Cheltuieli deplasare Bălan – M-Ciuc	km		1.85		Bălan
11	Verificare Tehnică Periodică Cazan apă caldă 70 kw	buc		1		Sumuleu , Szek 152
12	Curățat cos fum	buc		1		Sumuleu , Szek 152
13	Verificat etalonat supape de siguranțe	buc		2		Sumuleu , Szek 152
14	Verificare Tehnică Periodică ISCIR Cazan apă caldă 24 kw	buc		12		M-Ciuc, Denes Laszlo
15	Verificare Tehnică Periodică ISCIR Cazan apă caldă 24 kw	buc		1		M-Ciuc, Kossuth 17
16	Verificare Tehnică Periodică ISCIR Cazan apă caldă 24 kw	buc		2		M-Ciuc, Patinoar nr. 3
17	Verificare Tehnică Periodică ISCIR Cazan apă caldă 24 kw	buc		1		M-Ciuc, Petofi nr. 14

18	Verificare Instalație utilizare gaz 1600 kW	buc		1		M-Ciuc, p-ta Lib 5
19	Verificare Instalație utilizare gaz 31 kW	buc		4		Bălan
20	Cheltuieli deplasare Bălan – M-Ciuc	km		1.85		Bălan
21	Verificare Instalație utilizare gaz 70 kW	buc		1		Sumuleu , Szek 152
22	Verificare Instalație utilizare gaz 24 kW	buc		12		M-Ciuc, Denes Laszlo
23	Verificare Instalație utilizare gaz 24 kW	buc		1		M-Ciuc, Kossuth 17

**LUCRĂRI DE REPARAȚII LA
CENTRALE TERMICE**

ANEXA nr.2

23.1	Automatizare Honeywell Smile SCS 12	buc		1		M-Ciuc, p-ta Lib 5
23.2	Manoperă montat Automatizare Honeywell Smile SCS 12	ora		2		M-Ciuc, p-ta Lib 5
23.3	Robinet fluture DN 125 PN16 cu flanse	buc		4		M-Ciuc, p-ta Lib 5
23.4	Manoperă schimbat Robinet fluture DN 125 PN16 cu flanse	ora		10		M-Ciuc, p-ta Lib 5
23.5	Supapa de sens 1 ¼'	buc		2		M-Ciuc, p-ta Lib 5
23.6	Manoperă schimbat Supapa de sens 1 ¼'	ora		2		M-Ciuc, p-ta Lib 5
	Cheltuieli deplasare	km		250		
	Intervenție de reparații instalație	oră		20		
	Intervenție de reparații echipamente	Oră		15		

TOTAL GENERAL