

Direcția generală patrimoniu  
 Serviciul administrativ gospodăresc  
 Nr. 44423/03.05.2021

Aprobat  
Birta Antal  
director general



**Necesități minim obligatorii**  
privind achiziția publică de lucrări de instalații electrice

**I. Generalități:** Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

Cerințele impuse sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunere tehnică prezentată asigură un nivel calitativ superior cerințelor minime din Necesitățile minim obligatorii.

În timpul execuției se vor respecta prevederile din Contract, prescripțiile prezentei Necesități minime obligatorii, respectiv normele SSM și PSI. Organizarea șantierului, elaborarea normelor precum și instruirea lucrătorilor se va face prin grija Prestatorului.

În cazul în care prin activitățile executate de personalul Prestatorului se produc pagube materiale Achizitorului, acestea vor fi suportate de către Prestator.

**II. Obiectul achiziției** este realizarea racordării de la FDC nou construit la punctul de conexiune al obiectivului Centru Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita din Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, etaj 2 constând din:

- executare priză de pământ la firida de distribuție prevăzută cu piesă de separație conf. SR 234/2008,
- executare coloană de plecare subterană spre consumator cu cablu CYY-F.5x6 mmp protejat în tub de protecție.

**III. Durata contractului:** 2 luni de la semnarea și înregistrarea acestuia la sediul Achizitorului.

**IV. Criteriul de atribuire:** oferta cu prețul cel mai mic, conformă cu cerințele tehnice obligatorii.

**V: Valoarea estimată a achiziției:** 4.600,00 lei, fără TVA.

**VI. Cerințe tehnice obligatorii**

Prestatorul este obligat:

1. - să realizeze o priză de pământ de maxim 4 ohmi la FDC nou construit. Instalația de legare la pământ va fi realizat din platbandă de oțel zincat de 40x4 mmp și electrozi din țevă zincată de 21/2"x3,65 mm - conform detaliu montare firidă și

- priză de pământ. În cazul în care valoarea măsurată a rezistenței de dispersie a prizei de pământ nu este sub 4 ohmi, priză de pământ se va completa cu electrozi verticali. Se va reface pavajul afectat de lucrări;
2. - să realizeze coloana de plecare spre consumator cu cablu CYY-F 5x6 mmp protejat în tub de protecție în lungime de 20 m.
    - se vor realiza legăturile electrice în firida de bransament și tabloul de distribuție a consumatorului,
    - coloana de protecție se va monta subteran sub pavaje între firida de distribuție și clădire, în lungime de 1 m, protejat în tub de protecție D=32 mm. Se va reface pavajul afectat de lucrări,
    - montarea cablului în clădire se va realiza prin străpungerea peretelui exterior într-o suprafață minim necesară montării tubului de protecție și cablului electric. Se va reface peretele afectat de lucrări.
  3. în timpul execuției se vor respecta întocmai prevederile și specificațiile din proiectul nr. 1902/2019 elaborată de Start Duo S.R.L. avizată în Comisia tehnică de avizare a SDEE Harghita cu Aviz CTA nr. 66/2020, orice eventuală modificare față de acestea va avea loc doar cu modificarea proiectului și reavizarea acestuia pe cheltuiala Prestatorului.


#### VII. Redactarea ofertei

4. - Ofertantul va prezenta o singură ofertă de preț exprimat în lei fără TVA, sub formă de deviz de lucrări. Valoarea totală a lucrărilor va fi ferm pe toată perioada de derulare a contractului;
5. - Valabilitatea ofertei va fi de minim 30 zile de la termenul limită de depunere a ofertei.

Serviciul administrativ gospodăresc  
Ambrus Imre  
șef serviciu



Întocmit,  
Baricz Gergely  
referent



Miercurea-Ciuc, 3 mai 2021

