

Direcția generală patrimoniu
 Serviciul administrativ gospodăresc
 Nr. 67644 / 17.11. 2021

Aprobat
Birta Antal
director general

Necesități minime obligatorii
privind achiziția serviciilor de reparare și de întreținere a generatoarelor

I. Generalități: Necesitățile minime obligatorii fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

Cerințele impuse sunt minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunere tehnică prezentată asigură un nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini.

II. Obiectul achiziției publice: achiziționarea de servicii de reparare și de întreținere a generatorului de curent (grup electrogen staționar) model ECO 80-C. În cadrul acestor servicii se prestează de către Prestator în favoarea Achizitorului servicii de întreținere preventivă periodică/intervenție pentru echipamente

III. Valoarea estimată a achiziției: 25.000,00 lei, fără TVA.

IV. Durata contractului: de la semnarea Contractului până la 31 decembrie 2021 cu posibilitate de prelungire cu 4 luni, până la 30.04.2022, în condițiile art. 165 al Hotărârii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

V. Obligațiile Prestatorului: în cadrul serviciilor de reparare prestatorul se obligă:

1. Să execute serviciile de mentenanță preventivă la o dată stabilită de comun acord împreună cu Achizitorul.

2. Să efectueze repararea generatorului în termen de 20 zile lucrătoare de la data predării/sesizării primite de la persoanele desemnate de Achizitor. În cazuri excepționale, datorită lipsei pieselor de schimb sau altor cauze obiective, se poate conveni cu beneficiarul un alt termen de reparație, care să nu depășească 40 de zile.

3. Să răspundă prompt la solicitările Achizitorului cu privire la reparația generatorului.

4. Vizita/vizitele de mentenanță preventivă vor include kitul de consumabile (kit filtre, ulei industrial, antigel, preîncălzitor, senzori de ulei, coliere de strângere etc.), manoperă și transportul echipei de tehnicieni pentru efectuarea inspecției tehnice periodice a echipamentelor (inspecție vizuală a componentelor sistemului, verificarea spațiului de funcționare, inspecție mecanică/electrică, verificarea funcționării, verificarea necesității de update-uri, etc.).

5. Piesele de schimb și subansamblele necesare înlocuirii celor defecte se vor asigura de către Prestator, adaosul comercial practicat neputând depăși procentul de 20%.

6. Prestatorul va efectua reparațiile la sediul Achizitorului, cheltuielile legate de transport fiind suportate de către Achizitor. În cazul reparațiilor care nu se pot executa la sediul Achizitorului, generatorul va fi transportat, predat pentru reparație și ridicat după reparație prin grija Achizitorului.

7. Să finalizeze vizita de întreținere/intervenție, în condiții de maximă calitate.

8. Să emită și să semneze împreună cu Beneficiarul un Raport de Service, informând astfel Beneficiarul despre efectuarea și conținutul întreținerii și/sau a intervenției.

9. Să informeze Achizitorul (prin intermediul raportului de service) asupra oricărei probleme constatate, să propună soluții de remediere.

10. Să informeze Achizitorul asupra oricărei schimbări intervenite în adresa sa, sau a numerelor de telefon ale departamentului de service, în termen de 15 zile de la data schimbării.

VI. Garanții

1. Garanția pieselor, a subansamblelor înlocuite va fi în conformitate cu garanția specificată de către producător. Garanția acordată de către Prestator, pentru toate piesele de schimb, nu poate fi mai mică decât garanția acordată de producător.

2. Prestatorul are obligația de a garanta că lucrările executate vor fi de calitate, executate conform normelor în vigoare, nemodificând caracteristicile tehnice și de calitate ale generatorului.

VII. Propunerea financiară

Propunerea (oferta) financiară pe baza căreia se face selecția ofertelor include atât prețul orei tehnologice pentru repararea generatorului cât și prețul transportului echipei de tehnicieni la sediul Achizitorului, conform Formularului nr. 1. Valabilitatea ofertei va fi de min. 30 zile.

VIII. Modalități de plată

Reviziile tehnice periodice, reparațiile, piesele de schimb sau alte lucrări de intervenție ce vor fi executate de către Prestator la generatorul de curent vor fi decontate de Achizitor în baza devizelor prezentate de Prestator și acceptate de Achizitor.

VIII. Dispoziții finale

Depunerea ofertelor de către ofertanți echivalează cu acceptarea fără rezerve a conținutului documentației de atribuire.

IX. Criterii de adjudecare

Va fi declarată câștigătoare oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are **cel mai mic preț** al orei tehnologice.

Serviciul administrativ gospodăresc
Ambrus Imre
șef serviciu

Întocmit
Baricz Gergely
referent

Miercurea-Ciuc, 16 noiembrie 2021

