



Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
Pszichiátriai Kórház Gyergyótölgyes

Tulgheș 537330, nr. 342, România
Tel: 0266.338.188, 0266.338.189, fax: 0266.338.033, e-mail:spitalultulghes@yahoo.com
Web: www.psihiatrietulghes.ro
Nr. operator de date cu caracter personal : 29767

Nr. 817 Data 05.02.2018



SOLICITARE DE OFERTĂ

Referitor la: achiziția serviciilor de reparare și de întreținere sisteme de detecție fum, sisteme antiefracție, sisteme supraveghere video și sistemul de control acces de la poarta spitalului

Prin prezenta vă rugăm să ne transmiteți o ofertă pentru prestarea serviciilor de reparare și de întreținere sisteme de detecție fum, sisteme antiefracție, sisteme supraveghere video și sistemul de control acces de la poarta spitalului

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblu cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea financiară.

2. Obiectul achiziției publice

Achiziția este împărțită pe 4 loturi, fiecare ofertant având obligația însă să depună ofertă pentru toate loturile. Durata contractului: până la 31.12.2018. Cod CPV 50610000-4.

Lotul 1 presupune prestarea serviciilor de reparare și de întreținere trimestrială, iar în caz de urgență, în 24 de ore de la solicitare, a sistemelor de detecție, alarmare și semnalizare a fumului din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, și anume:

Nr. crt	Amplasament (Nivele) (destinație clădire)	Componenta	Obs
1.	Pavilion nr 9 (P+E+M) (statiu medical)	Centrala SMART LIGHT-INIM ELECTRONICS ITALY Detectori de fum : 29 bucati Butoane alarmare : 4 bucati Sirene: interioara si exterioara	
2	Bloc alimentar (P) (bucatarie, magazii, sali mese)	Centrala SMART LIGHT Detectori de fum : 44 bucati Butoane alarmare : 6 bucati Sirene: interioara si exterioara	
3	Pavilion nr 6 (P+E+M) (spatiu medical)	Centrala KENTEK ELECTRONICS LTD UK, SERIE 8000 Detectori de fum : 48 bucati Butoane alarmare : 9bucati Sirene: interioara si exterioara	
4	Pavilion nr 5 Parter (arhiva)	Centrala FS 4000 Detectori de fum : 9 bucati Butoane alarmare : 3 bucati Sirene: interioara si exterioara	

	Pavilion nr 5 Parter (statistica)	Centrala Detectori de fum : 15 bucati Butoane alarmare : 3 bucati Sirene: interioara si exterioara	
	Pavilion nr 5 -etaj si mansarda (spatiu medical)	Centrala SMART LIGHT Detectori de fum : 44 bucati Butoane alarmare : 1 bucati Sirene: interioara si exterioara	
5	Pavilion nr 4(P+E+M) (spatiu medical)	Centrala SMART LIGHT Detectori de fum : 35 bucati Butoane alarmare : 11 bucati Sirene: interioara si exterioara	
6	Pavilion nr 2(P+E+M) (spatiu medical)	Centrala SMART LIGHT Detectori de fum : 40 bucati Butoane alarmare : 6 bucati Sirene: interioara si exterioara	
7	Pavilion nr 11(P+E+M) (spatiu medical)	Centrala DETNOV Detectori de fum : 70 bucati Butoane alarmare : 9 bucati Sirene: interioara si exterioara	
8	Centrala termica pe tocatura de lemn (P)	Centrala SMART LINE Detectori de fum : 10 bucati Butoane alarmare : 1 buc Sirene: interioara si exterioara	-in garantie pana in august 2018

Lotul 2 presupune prestarea serviciilor de reparare și de întreținere trimestrială, iar în caz de urgență, în 24 de ore de la solicitare, a sistemelor antiefracție din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, și anume:

Nr. crt	Denumire/Amplasament	Componenta	Obs
1	Pavilion nr 5 parter (arhiva)	Sistem acces in incaperea arhivei	
2	Pavilion nr 5 parter	Sistem acces tip Paradox (montat pe holul intrare parter)	
3	Pavilion nr 1 etaj	Sistem acces pe holul Pavilionului nr 1-etaj	Nu se mai foloseste, spatiul fiind neocupat
4	Pavilion nr 8-etaj (birouri administrative)	Sistem acces pe holul Pavilionului nr 8-etaj	

Lotul 3 presupune prestarea serviciilor de reparare și de întreținere trimestrială, iar în caz de urgență, în 24 de ore de la solicitare, a sistemelor de monitorizare video (CCTV) din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș, și anume:

Nr. crt	Amplasament (Nivele) (destinatie cladire)	Componenta	Obs
1	Pavilion nr 5 - etaj si mansarda (spatiu medical)	Unitate centrală (DVR) HIKVISION Camera video 3 bucati	Sistemele de monitorizare se află în interiorul clădirilor
2	Pavilion nr 5 Parter (arhiva)	Unitate centrală (DVR) (tip DSC) Camera video 4 bucati	
3	Pavilion nr 4(P+E+M) (spatiu medical)	Unitate centrală (DVR) HIKVISION – 2 buc	

		Camera video 6 bucati	
4	Pavilion nr 1-parter (Birou internari)	Unitate centrală (DVR) Camera video 2 bucati	
5	Pavilion nr 8-etaj (Birouri administrative)	Unitate centrală (DVR) Camera video 2 bucati	
6	Pavilion nr 6 (P+E+M) (spatiu medical)	Unitate centrală (DVR) Camera video 8 bucati	
7	Sistem de monitorizare video cu camere analogice (amplasat în exteriorul clădirilor)	Unitate centrală (DVR) Camere analogice 13 bucati	1 monitor amplasat la poarta (Managerul unitatii are acces la sistem)
8	Sistem de monitorizare video cu camere digitale (amplasat în exteriorul clădirilor)	Unitate centrală (DVR) Camere digitale 21 bucati Antene fara fir 3 buc	1 monitor amplasat la poarta (Managerul unitatii are acces la sistem)
9	Sistem de monitorizare video cu camere digitale (amplasat în exteriorul clădirilor)	Camere digitale 10 bucati + Antenele și DVR-urile aferente (încă nu au fost instalate)	Urmează a se instala în anul 2018

Lotul 4 presupune prestarea serviciilor de reparare și de întreținere trimestrială, iar în caz de urgență, în 24 de ore de la solicitare, a sistemului de control acces (pontaj) pe bază de carduri magnetice, situat la poarta spitalului.

Valabil pentru toate loturile:

În anul 2018 vor fi 4 intervenții trimestriale de întreținere a sistemelor, excluzând intervențiile în caz de urgență, conform graficului de lucru de mai jos:

- Etapa I, cuprinsă între 12 februarie 2018 – 31 martie 2018
- Etapa II, cuprinsă între 01 aprilie 2018 – 30 iunie 2018
- Etapa III, cuprinsă între 01 iulie 2018 – 30 septembrie 2018
- Etapa IV, cuprinsă între 01 octombrie 2018 – 31 decembrie 2018

În cadrul unui intervenții de întreținere se vor verifica toate sistemele (toate cele 4 loturi) pt. a reduce cheltuielile de deplasare la sediul nostru. Data exactă în care se va efectua întreținerea sistemelor se va stabili de comun acord.

Serviciile de întreținere a sistemelor presupun prestarea următoarele activități, fără a se limita doar la acestea:

- operațiuni de verificare și testare a sistemelor sus-menționate
- sesizări potențiale defecte;

Serviciile de reparare a sistemelor sus menționate presupun operațiuni de intervenție la cerere, contra cost, în maxim 24 de ore de la solicitarea noastră și reparații și/sau înlocuiri componente defecte (componentele/piese de schimb se vor factura separat). În anul 2018 se estimează că vor fi 4 astfel de solicitări de intervenție în vederea reparării sau remedierii unor defecte.

Facturarea operațiunilor de întreținere se va face trimestrial, după efectuarea acestora iar facturarea operațiunilor de reparare (dacă este cazul) se va face după terminarea lucrărilor

ce fac obiectul intervenției. În toate situațiile se vor întocmi procese verbale de executare a lucrărilor de întreținere/reparare, după caz.

Contravaloarea serviciilor de întreținere va fi achitată de către beneficiar numai după prezentarea documentelor menționate mai sus, anexate la factură.

Prestatorul se obligă să asigure piesele de schimb necesare reparațiilor sau să monteze piesele puse la dispoziție de către beneficiar. La solicitarea beneficiarului, prestatorul va preda/returna piesele înlocuite.

Ofertanții trebuie să dețină toate documentația (autorizații, avize, atestate) necesară prestării serviciilor sus menționate: autorizație pentru întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, autorizație pentru întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu, licență de funcționare pentru modificarea sau întreținerea componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției etc.

3. Valoare estimată

Valoarea estimată a achiziției este de 6.100 lei, la care se adaugă TVA:

- servicii de întreținere a sistemelor (pt. toate cele 4 loturi): 4.500 lei + tva
- servicii de reparare a sistemelor (se estimează 4 intervenții/an): 1.600 lei + tva

Valoarea nu include eventualele piese de schimb ce ar trebuie schimbate, care se vor factura separat.

4. Condiții de plată

Plata se va realiza prin virament bancar, într-un cont deschis la trezorerie, în termen de maxim 30 de zile de la primirea documentelor emise de prestator.

5. Redactarea ofertei

Prețul ofertei va fi ferm și neajustabil. **Prețul ofertei va include atât manopera cât și costul deplasării la sediul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș din Com. Tulgheș nr.342, Jud. Harghita, și va fi exprimat în lei, fără TVA.**

Modalități de depunere a ofertei:

-Propunerea financiară și Declarația privind conflictul de interese se vor transmite până la data de 09.02.2018, ora 13:00 la adresa de e-mail spitalultulghes_achizitii@yahoo.com,
Oferta financiară se depune și în catalogul SEAP până la data de 09.02.2018, orele 13:00

6. Criterii de adjudecare

Va fi considerată câștigătoare oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini și care are prețul total în lei, fără TVA, cel mai scăzut.

Vă mulțumim pentru interesul acordat,
Tulgheș, 05.02.2018

ÎNTOCMIT
Comisia de achiziție

