



**Spitalul de Psihiatrie Tulgheș**  
**Pszichiátriai Kórház Gyergyótölgyes**

Tulgheș 537330, nr. 342, România  
Tel: 0266.338.188, 0266.338.189, fax: 0266.338.033, e-mail:spitalultulghes@yahoo.com  
Web: www.psihiatrietulghes.ro  
Nr. operator de date cu caracter personal : 29767

Nr. 7290 Data 10. XI. 2015



## SOLICITARE DE OFERTĂ

**Referitor la:** achiziție filtru manual de 250  $\mu$ m

Prin prezenta vă rugăm să ne transmiteți o ofertă pentru furnizarea unui filtru manual de 250  $\mu$ m cu posibilitatea de purjare (curățire/spalare), așa cum este acesta descris mai jos.

### 1. Caracteristicile produsului ce face obiectul procedurii de achiziție:

**Filtru manual de 250  $\mu$ m**, cu posibilitate de purjare, cod CPV - 42996500-9, cantitate **1 buc**, inclusiv montarea și punerea în funcțiune a acestuia.

Filtru manual de 250  $\mu$ m se va monta pe refularea pompei de apă brută, pe conducta ce leagă pompa de apă brută și decantorul lamelar, astfel încât în filtrele actuale cu nisip cuarțos și cu carbune activ să nu patrunda diverse materii antrenate de apa brută, care ar perturba buna funcționare a acestor filtre, putându-le chiar bloca. Materiile/materialele reținute de filtrul manual de 250  $\mu$ m vor fi inlaturate prin purjare, deschizând robinetul de purjare. Materialele grosiere (Frunze, bucati de crengi, etc) vor fi reținute la gura de captare, la sorbul pompei de apă brută, filtrul manual de 250  $\mu$ m având rolul de reține particolele fine, antrenate de apa brută, cele care nu au fost reținute la gura de captare, pe traseul canalului de aducțiune și de sorbul pompei de apă brută.

Filtru manual de 250  $\mu$ m cu posibilitate de purjare, are următoarele caracteristici:

- Greutate: 11,6 kg
- Conexiunile: 2,5 "
- Lungimea în mm: 300
- Temperatura (gr Celsius): 4-50
- Presiunea (bar): 6
- Debit (m<sup>3</sup>/h): 40

Termen de garanție: minim 24 luni de la data punerii în funcțiune, pentru defecte constructive.

În perioada de garanție se va asigura service și piese de schimb gratuit.

În perioada post-garanție se va asigura service și piese de schimb contracost.

## 2. Valoare estimată

Valoarea estimată a achiziției este de 7.137,65 lei, la care se adaugă TVA. Costurile de livrare, montare și punere în funcțiune vor fi suportate de către furnizor.

## 3. Durata execuției

Durata execuției: maxim 15 zile calendaristice de la data semnării contractului/transmiterii comenzii.

## 4. Condiții de plată

Plata se va realiza cu ordin de plată, în cont deschis la trezorerie, în termen de maxim 10 de zile de la semnarea procesului verbal de punere în funcțiune a filtrului.

## 5. Redactarea ofertei

- fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă.
- oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară.
- propunerea financiară va fi exprimată în lei fără TVA, respectiv cu TVA.
- valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 15 de zile de la termenul limită de depunere.
- operatorii economici trebuie să fie înregistrați în SEAP ([www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro)), având posibilitatea de a publica în catalog produsul pt. care ofertează.

## 6. Criterii de adjudecare

Va fi considerată câștigătoare oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini și care are prețul total în lei, fără TVA, cel mai scăzut.

Modalități de depunere a ofertei: Oferta financiară, Oferta tehnică și Declarația privind conflictul de interese se vor transmite până la data de 11.11.2016, ora 14:00 la adresa de e-mail: [spitalultulghes\\_achizitii@yahoo.com](mailto:spitalultulghes_achizitii@yahoo.com), sau pe fax la 0266/338033.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Vă mulțumim pentru interesul acordat,  
Tulgheș, 10.11.2016

**ÎNTOCMIT**  
Comisia de achiziție

